



ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТ – инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ


гр. Провадия тел: +359 518 42702 provadia@dir.bg
ПК 9200 GSM: +359 889999893 delo@provadia.bg
ул. „Дунав“ №39 Факс: +359 518 42164 www.provadia.bg



Утвърдил:

Кмет на Община Провадия:

(инж. Филчо Филев)



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Обща информация

В изпълнение на разпоредбите на НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, която влиза в законна сила от 02.11.2014 година е необходимо работните помещения да бъдат оборудвани с енергоефективни климатизатори (климатици) – стенен тип. Възлагането на обществената поръчка е сред приоритетите на Община Провадия, предвид изпълнението на стратегическата цел на администрацията за осигуряване на материална база и обособяване на подходящи условия на труд на служителите за осъществяване на дейността ѝ на територията на гр. Провадия.

С възлагането на поръчката се цели задоволяване специфичните нужди на възложителя при постигане на максимална ефективност от енергийна гледна точка, изразяваща се в икономичност на консумацията на енергия при експлоатация на доставените и монтирани стенни климатици в работните помещения и използване на щадящи околната среда технологии при производството, които:

- гарантират липсата или намаленото съдържание на вредни за околната среда компоненти при експлоатацията на климатиците, реализирани в резултат от намалена консумация на енергия;

- гарантират реализиране на спестяване, проявяващо се като ефективност на оперативните разходи и/или разходите за поддръжка и експлоатация на климатиците в жизнения им цикъл.

II. Минимални изисквания към оборудването

№ по ред	Кубатура на помещението	Брой на климатиците	Място на доставка и извършване на монтажа	Гаранционно обслужване
1.	до 60 м ³ – 9000 BTU	9	Община Провадия	От 36 до 60 месеца
2.	от 60 м ³ до 70 м ³ 12000 BTU	4	Община Провадия	От 36 до 60 месеца

► **за 9 000 BTU-** климатикът да е със следните технически параметри - капацитет охлаждане – минимум 2,8 kW, капацитет отопление минимум 2,8kW, консумация мощност охлаждане – минимум 0,930 kW и консумация мощност отопление – минимум 0,920 kW, class A, SCOP/SEER - минимум 3.5/5.5

► **за 12 000 BTU-** климатикът да е със следните технически параметри - капацитет охлаждане – минимално 3,2 kW, капацитет отопление – минимално 3,4 kW, консумация мощност охлаждане – минимално 1,210kW и консумация мощност отопление – минимално 1,310 kW, class A, SCOP/SEER - минимум 3.4/5.4

Климатите, които ще бъдат закупени от Възложителя са 13 броя, а именно - 4 броя - 12 000 BTU и 9 броя - 9 000 BTU. Участника определен за изпълнител следва да достави и монтира със собствен ресурс климатиците в помещенията посочени от Възложителя, находящи се на първия, втория и третия етажи в сградата на Общинска администрация – Провадия – гр. Провадия, ул. Дунав № 39.

Определеният за изпълнител участник се задължава да предаде на Възложителя следните документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация и/или ръководство за ползване, техническо описание, декларация, че доставеното оборудване е ново и неупотребявано и всички други документи, необходими за правилната експлоатация на оборудването.

Доставките се извършват от изпълнителя в срока посочен от участника в техническата му оферта.

Съгласувал:

Директор на Дирекция „ОА“

Валентина Кирова

Изготвил:

Ст. специалист в отдел „УТЕОС“:

Инж. Стелияна Лилова