



ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

КМЕТ – инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ

гр. Провадия тел: +359 518 42702
ПК 9200 GSM: +359 889999893
ул. „Дунав“ №39 Факс: +359 518 42164

provadia@dir.bg
delo@provadia.bg
www.provadia.bg



РАЗЯСНЕНИЯ

Относно постъпили запитвания във връзка с документацията за участие в открита процедура с предмет: **„Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“**

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви за постъпили запитвания към Община Провадия във връзка с документацията за участие в открита процедура с горепосоченият предмет. В тази връзка Ви информираме следното:

Въпрос 1: Моля Възложителят да уточни местонахождението на депото, където ще се извозват строителните отпадъци, включително и таксата за депониране на същите.

Във връзка със зададения въпрос правим следните уточнения и Ви предоставяме

Отговор: Строителните отпадъци ще се извозват на Общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Провадия, находящо се на средно разстояние на 7 км., южно от гр. Провадия. Таксата за депониране е 2,00 лв./м³, включително и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 19,12 лева/тон и съответно 44,00 лева/тон.

Въпрос 2: Моля Възложителят да уточни с какъв тип асфалтова смес ще се извършва изкърпването на асфалтовата настилка по позиция №6 ÷ 11 от количествената сметка.

Във връзка със зададения въпрос правим следните уточнения и Ви предоставяме

Отговор: По позиция №6 ÷ 11 от количествената сметка следва да се предвиди плътна асфалтова смес.

Въпрос 3: Моля Възложителят да уточни с какъв тип асфалтова смес ще се извършва профилирането на позиция №16 от количествената сметка.

Във връзка със зададения въпрос правим следните уточнения и Ви предоставяме

Отговор: По позиция № 16 от количествената сметка следва да се предвиди неплътна асфалтова смес (биндер).

Въпрос 4: Относно позиция №4 от количествената сметка – „Възстановяване на трошенокаменна основа с фракция 0-40 мм на пътното платно с дебелина до 25 см., вкл. разкъртване на стар асфалт, бетон, оформяне на земно легло“, моля Възложителят да уточни дебелината на пласта, който ще се разкъртва, както и да конкретизира еднозначно материалът от който е изграден.

Във връзка със зададения въпрос правим следните уточнения и Ви предоставяме

Отговор: Дебелината на пласта, който ще се разкъртва е до 5 см, а материала е стар асфалт.

28.03.2014 г.

Кмет на Община Провадия:.....
(инж. Филчо Филев)

