

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНО АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СЕЛИЩА

от най-близките до тях помпени станции чрез осигурени водоноски по искане на
съответните общини

1.Община Провадия и община Дългопол

Селата Аспарухово,Величково,Бързица,Житница и Сава – ще получават вода от ПС
„Дългопол и ПС „Провадия“

2.Община Аврен

Селата Царевци,Дъбравино,Юнак,Казашка река,Синдел,Тръстиково ще получават вода от
ПС „Китка“,ПС „Ст.Оряхово“ и ПС „Аврен“

3.Община Долни Чифлик

Гр.Долни чифлик, селата Кривини, Юнец, Рудник, Щкорпиловци, Нова шипка,Детелина –
ще получават вода от ПС „Ст.Оряхово“,ПС „Венелин“,ПС „Солник“.

4.Община Бяла

За гр.Бяла,селата Горица,Господиново и Попович – ще получават вода от
ПС“Ст.Оряхово“,ПС „Обзор“- на територията на гр.Обзор,област Бургас.

Община Девня

Гр.Девня,кв.Повеляново и с.Падина – от ПС „Одесос“

Във всички помпени станции е осигурено хлориране 0.5-0.7 мг/л хлор и ще се следи
качеството на подаваната вода.

Данни от 10.02.205 към 16.00 ч.

Пункт	Мътност FNU	Ел.пр. Ms/cm	pH	Ост.хлор Mg/l	Желязо Mg/l	Манган Mg/l	Микробиология на 24 часа
Вх.№198 Дългопол ВиК	6.40	284	7.66	0.10	73	10	стандартна
Вх.№199 Аспарухово Дом №24	10.6	274	7.58	0.10	68	10	стандартна
Вх.№196 Провадия- Водоем „Изток“- в 14ч.10.02.е изключено	16.5	291	7.48	0.20	128	10	стандартна

захранването							
Вх.№195 Гр.Провадия – СДГ „Пролет“	1.9	649	7.34	0.05	< 5	< 10	стандартна
Вх.№197 ПСОВ – Провадия- чешма в лаборатория	0.45	595	7.36	0.1	< 5	< 10	стандартна

Инж.Д.Славчева,съгласувано с гл.инж.“В и К-Варна“ООД – П.Карагъзов